

Znak sprawy: SzP.ZP.271.26.21

Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000 zł. na

**SPRZEDAŻ I DOSTAWA ZASILACZA BEZPRZERWOWEGO
ZASILAJĄCEGO STACJĘ DIALIZ
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
IM. EDMUNDA BIERNACKIEGO W MIELCU**

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 3/2021 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000,00 zł.

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa i adres:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego
ul. Żeromskiego 22
39-300 Mielec
tel/fax (17)780-01-46
e-mail: przetargi@szpital.mielec.pl
www.szpital.mielec.pl
NIP: 817-175-08-93, REGON: 000308637

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Sprzedaż i dostawa zasilacza bezprzerwowego zasilającego Stację Dializ Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

Kod CPV zamówienia:

35100000-5– urządzenia awaryjne i zabezpieczające

1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- sprzedaż i dostawę zasilacza bezprzerwowego (UPS) zasilającego Stację Dializ Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu spełniającego wymagania określone w Zapytaniu ofertowym - na koszt i ryzyko Wykonawcy,
- zamontowanie, uruchomienie i oddanie do użytkowania urządzenia w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej,
- przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi oferowanego asortymentu:

Zasilacz bezprzerwowy

Lp.	Parametry / Warunek	Parametr wymagany
1.	Znamionowa moc wyjściowa pozorna: 60 kVA	TAK
2.	Znamionowa moc wyjściowa czynna: 54 kW	TAK
3.	Współczynnik mocy wyjściowej mocy $\cos\phi$: 0,9	TAK
4.	Temperatury pracy przy pełnej mocy: 0 °C / +40 °C (zalecana od 15°C do 25°C dla zwiększenia żywotności baterii)	TAK (podać)
5.	Wilgotność względna: 5 - 95% bez kondensacji	TAK (podać)
6.	Sprawność w trybie podwójnej konwersji ON-LINE dla 100% obciążenia: $\geq 96\%$	TAK (podać)
7.	SOFT-START prostownika: Regulowany w pełnym zakresie prostownika	TAK
8.	Napięcie znamionowe wejściowe: 380 / 400 / 415 (3fazy + N)	TAK
9.	Znamionowa częstotliwość napięcia: 50Hz / 60Hz	TAK
10.	Tolerancja częstotliwości napięcia: 40 – 72Hz	TAK (podać)
11.	Technologia wykonania UPS: on-line o podwójnej konwersji w standardzie VFI-SS-111 (IEC62040-3)	TAK
12.	Współczynnik mocy wejściowej przy pełnym obciążeniu: 0,99	TAK
13.	Zniekształcenie prądu na wejściu THDi: $THDi \leq 3\%$.	TAK (podać)
14.	Regulowana wydajność wentylatorów chłodzenia: w zależności od wartości obciążenia i temperatury zewnętrznej.	TAK

15.	Programowalna zwłoka startu prostownika po powrocie zasilania: 1-120s	TAK
16.	Znamionowe napięcie wyjściowe: 380 / 400 / 415 (3 fazy + N)	TAK
17.	Zniekształcenie prądu wyjściowe falownika: <1% przy obciążeniu liniowym ≤ 3 % przy obciążeniu nieliniowym (zgodnie z EN62040-3)	TAK (podać)
18.	Przebieżalność falownika na wyjściu: 103% nieskończenie 110% 60 min 125% 10 min 150% 1 minuta	TAK
19.	Przebieżalność bypassu statycznego: 115% nieskończenie 125% przez 60 minut, 150% przez 1 minut	TAK
20.	Stabilność napięcia wyjściowego w stanie statycznym przy obciążeniu dynamicznym zgodnie z normą EN 62040-3: ±1%	TAK (podać)
21.	Współczynnik szczytu Crest factor: 3:1	TAK
22.	Praca równoległa: do 6 jednostek możliwość pracy UPS z innymi jednostkami tej samej serii różnych mocy	TAK
23.	Komunikacja jednostek UPS w pracy równoległej: w pętli, brak pojedynczego punktu awarii	TAK
24.	Straty ciepła wydzielanego przy 100% obc.: Max 2,61 kW	TAK (podać)
25.	Wyświetlacz LCD w jęz. polskim: graficzny, panel LCD	TAK
26.	Zasilanie bateryjne: UPS musi posiadać zdolność współpracy z 40 szt.12V baterii w stringu , oraz jej wielokrotnością	TAK
27.	Sposób zabudowy baterii: Stojak bateryjny	TAK
28.	Algorytm ładowania baterii: Dwupoziomowa z kompensacją temperaturową	TAK
29.	Tolerancja napięcia wejściowego dla ładowania maksymalnym prądem [V]: 365-480	TAK (podać)
30.	Port do komunikacji lokalnej: 2 złącza interfejsów, jednoczesna komunikacja z agregatem prądotwórczym, zewnętrznym by-passem serwisowym, zewnętrznym wyłącznikiem poż. 1 RS232 (RJ10) , USB	TAK
31.	Produkcja UPS: Unia Europejska	TAK
32.	Gwarancja: 2 lata	TAK
33.	Dostęp do części zamiennych i dokumentacji technicznej: przez 10 lat	TAK
34.	Prąd zwarciovyy falownika: 2,7 In przez 200ms, następnie 1,5In przez 300ms	TAK
35.	Poziom hałasu z odległości 1m [dBA ±2] Smart Activ: <56 dBA z odl. 1m	TAK (podać)
36.	Obudowa: IP20	TAK
37.	Wymiary maksymalne zasilacza UPS [mm]: szer.500 x gł.850x wys.1600	TAK (podać)
38.	Waga UPS: max. 200kg	TAK (podać)
39.	Inne: Układ łagodnego startu z programowalnym czasem narastania możliwości pracy z nierównomiernym obciążeniem faz zabezpieczenie przed zasilanie zwrotnym (tzw.backfeed protection) zgodnie z normą EN 62040-3 „zimny start” – możliwość uruchomienia zasilacza UPS bez napięcia zasilającego	TAK
40.	Normy Standard: Dyrektywy Europejskie: L V 2014/35/EU – Dyrektywa o urządzeniach niskiego napięcia, EMC 2014/30/EU – Dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej Standardy – Bezpieczeństwo IEC EN 60040-1; EMC IEC EN 62040-2; zgodny z RoHS Klasyfikacja według IEC 62040-3 (Voltage Frequency Independent) VFI-SS-111	TAK

41.	Serwis dostawcy, oferenta zasilacza UPS: zapewnić serwis w okresie gwarancji	TAK
42.	Deklaracja zgodności CE dla oferowanego zasilacza UPS potwierdzająca zgodność wyrobu z wymaganymi dyrektywami Unii Europejskiej	TAK
43.	Aktualny certyfikat jakości ISO9001 obejmujący produkcję systemów zasilania bezprzerwowego UPS i wystawiony dla producenta zaoferowanego urządzenia przez niezależną zewnętrzną jednostkę badawczą	TAK

Przedstawiona oferta nie może stanowić zbiorczych cenników, lecz winna zostać sporządzona wyłącznie z ukierunkowaniem na prowadzone postępowanie i odpowiadać wymaganiom Zamawiającego określonym w niniejszej Zapytaniu.

2. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

- 1) Termin realizacji zamówienia obejmuje okres: **7 dni od daty podpisania umowy**
- 2) Miejsce realizacji zamówienia: Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec.

3. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE W OFERCIE:

- 1) Warunki udziału w postępowaniu:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

- 2) Wykonawca powinien przedstawić następujące oświadczenia i dokumenty:
 - a) Wypełniony formularz oferty zgodnie z załączonym do Zapytania wzorem (zaleca się złożyć ofertę na załączonym wzorze) - Załącznik nr 1 do Zapytania,
 - b) Zaakceptowany wzór umowy – Załącznik nr 2 do Zapytania,
 - c) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
 - Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 - d) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego:
 - Oświadczenie, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez obowiązujące prawo na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia RP oraz dokumenty potwierdzające oświadczenie (Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego).
 - e) Kserokopie kart katalogowych

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

- 1) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
- 2) Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być sporządzona w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełniona i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wpisem w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub załączonym do oferty upoważnieniem.
- 3) Jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej do oferty winno być dołączone stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo winno być dołączone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
- 4) **Do oferty Wykonawca winien załączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.**
- 5) W przypadku gdy Wykonawca jako załącznik do oferty, dołącza kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta powinna być potwierdzona „za zgodność z oryginałem”.
- 6) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

- 7) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.
- 8) **Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych**
- 9) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego.
- 10) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 11) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5. CENA OFERTY:

- 1) Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną.
Cena oferty – jest to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za towar.
- 2) Cena powinna być skalkulowana w sposób jednoznaczny i powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, m.in.:
 - a. sprzedaż i dostawę transportem własnym, na swój koszt i ryzyko przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego,
 - b. wniesienie towaru i jego rozładunek w miejscu wskazanym przez pracownika upoważnionego przez Zamawiającego,
 - c. zamontowanie, uruchomienie i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej,
 - d. przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi oferowanego asortymentu,
 - e. serwis gwarancyjny,
 - f. przeglądy wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji
 - g. marże, rabaty – jeżeli Wykonawca stosuje upusty cenowe
 - h. ubezpieczenie
 - i. podatek VAT (jeśli dotyczy)
 - j. cło (jeśli dotyczy),
 - k. podatek akcyzowy (jeśli dotyczy)oraz wszystkie inne koszty nie wymienione wyżej, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
- 3) Cena oferty to **iloczyn ceny jednostkowej towaru i ilości** asortymentu wskazanego w Zapytaniu powiększona o wartość VAT.
Cena jednostkowa towaru – jest to cena ustalona za jednostkę określonego towaru, którego ilość jest określona w jednostkach miar.
- 4) Cena oferty winna być wyrażona w walucie polskiej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający nie wyraża zgody na rozliczenia w walutach obcych.
- 5) Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
- 6) Wykonawca, składając ofertę, poinformuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazuje nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego, wskazuje wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku, wskazuje stawkę podatku od towarów i usług, która z zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

6. KRYTERIA OCENY OFERT:

6.1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- **najniższa cena - 100 %**

6.2. Sposób oceny ofert:

kryterium „najniższa cena” jako kryterium wymierne obliczane zostanie wg wzoru:

$$Wpc = \frac{Cn}{Cof} \times Rc$$

gdzie:

Wpc – Wartość punktowa badanej oferty w kryterium „najniższa cena”

Cn – najniższa oferowana cena brutto spośród ofert, które zostały złożone

Cof – cena brutto oferty badanej

Rc – ranga kryterium „najniższa cena” (100)

W kryterium „najniższa cena” Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 punktów.

7. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

- 1) Ofertę należy złożyć według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie w formie pisemnej (osobiście, pocztą, przesyłką kurierską) na adres:

*Szpital Specjalistyczny im. E. Biernackiego w Mielcu,
ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec,
pokój nr 1- Administracja*

Koperta powinna być oznakowana napisem:

**„Oferta na sprzedaż i dostawę zasilacza bezprzerwowego zasilającego
Stację Dializ Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego
w Mielcu
znak SzP.ZP.271.26.21”**

- 2) Oferty należy składać w godzinach 7³⁰ - 14⁰⁰. Nieprzekraczalny termin złożenia oferty **11.05.2021r.** godz. 9⁰⁰.
- 3) O terminie wpływu decyduje termin ostatecznego dotarcia oferty do siedziby Zamawiającego.
- 4) Złożone oferty zostaną otwarte w dniu **11.05.2021r.** o godz. 10⁰⁰ w siedzibie Zamawiającego.
- 5) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie przed upływem terminu składania ofert.
- 6) Powiadomienie musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem: „ZMIANA / WYCOFANIE”.

8. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY:

- 1) Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.
- 2) Wzór umowy zawierający wszystkie wymagane przez Zamawiającego warunki załączony jest do Zapytania ofertowego (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).

9. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA:

Zamawiający jednocześnie poinformuje wszystkich Wykonawców o:

- a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
- b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
- c) unieważnieniu postępowania.

oraz zamieści informację na stronie internetowej Zamawiającego.

10. INFORMACJE DODATKOWE:

- 1) Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres **30 dni**. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 2) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień złożonej oferty.
- 3) Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku, gdy:
 - a) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania Zamawiającego,
 - b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
 - c) wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
- 4) W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający może podpisać umowę z kolejnym Wykonawcą, który w toku prowadzonego badania ofert otrzymał najwyższą liczbę punktów.

11. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

- 1) Sprawy merytoryczne: Adam Golba
- 2) Sprawy formalno-prawne: Małgorzata Hajduga, Arkadiusz Brach

12. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, Zamawiający informuje, iż:

- a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego z siedzibą przy ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec. Dane kontaktowe:
 - poczta elektroniczna: sekretariat@szpital.mielec.pl
 - telefon: 17 780-01-39
- b) Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail iod@szpital.mielec.pl
- c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę zasilacza bezprzewodowego zasilającego Stację Dializ Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, znak SzP.ZP.271.26.21 prowadzonym w trybie postępowania o wartości nieprzekraczającej 130.000,00 zł (Zarządzenie nr 3/2021 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000,00 zł).
- d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 2176),
- e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
- g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- h) posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników*);
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (*prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma*

zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- i) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
- j) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

13. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy

Załącznik nr 2- Projekt umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez obowiązujące prawo na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia RP

.....
Data i podpis kierownika zamawiającego

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

....., dnia
(miejscowość)

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

Dane Wykonawcy:

Adres (siedziba) Wykonawcy:

Tel. Fax E-mail.....

NIP: REGON:

Nawiązując do zapytania ofertowego na:

Sprzedż i dostawa zasilacza bezprzerwowego zasilającego Stację Dializ Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, znak SzP.ZP.271.26.21

oferujemy realizację w/w Przedmiotu Zamówienia:

I. Cena oferty:

oferujemy realizację w/w Przedmiotu Zamówienia:

Zasilacz bezprzerwow UPS

Asortyment	Nazwa handlowa	Numer katalogowy, Producent	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa			Wartość		
					netto	VAT%	brutto	netto (kol. 5x6)	VAT zł	brutto (kol. 9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zasilacz bezprzerwow UPS			szt.	1						
Calkowita wartość zamówienia								suma kol.9	suma kol.10	suma kol.11

Informacja na temat spełnienia wymaganych przez Zamawiającego parametrów:

L.p.	Parametry / Warunek	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1.	Znamionowa moc wyjściowa pozorna: 60 kVA	TAK	
2.	Znamionowa moc wyjściowa czynna: 54 kW	TAK	
3.	Współczynnik mocy wyjściowej mocy cosφ: 0,9	TAK	
4.	Temperatury pracy przy pełnej mocy: 0 °C / +40 °C (zalecana od 15°C do 25°C dla zwiększenia żywotności baterii)	TAK (podać)	
5.	Wilgotność względna: 5 - 95% bez kondensacji	TAK (podać)	
6.	Sprawność w trybie podwójnej konwersji ON-LINE dla 100% obciążenia: ≥ 96%	TAK (podać)	
7.	SOFT-START prostownika: Regulowany w pełnym zakresie prostownika	TAK	

8.	Napięcie znamionowe wejściowe: 380 / 400 / 415 (3fazy + N)	TAK	
9.	Znamionowa częstotliwość napięcia: 50Hz / 60Hz	TAK	
10.	Tolerancja częstotliwości napięcia: 40 – 72Hz	TAK (podać)	
11.	Technologia wykonania UPS : on-line o podwójnej konwersji w standardzie VFI-SS-111 (IEC62040-3)	TAK	
12.	Współczynnik mocy wejściowej przy pełnym obciążeniu: 0,99	TAK	
13.	Zniekształcenie prądu na wejściu THDi: THDi ≤ 3%.	TAK (podać)	
14.	Regulowana wydajność wentylatorów chłodzenia: w zależności od wartości obciążenia i temperatury zewnętrznej.	TAK	
15.	Programowalna zwłoka startu prostownika po powrocie zasilania: 1-120s	TAK	
16.	Znamionowe napięcie wyjściowe: 380 / 400 / 415 (3 fazy + N)	TAK	
17.	Zniekształcenie prądu wyjściowe falownika: <1% przy obciążeniu liniowym ≤ 3 % przy obciążeniu nieliniowym (zgodnie z EN62040-3)	TAK (podać)	
18.	Przeciążalność falownika na wyjściu: 103% nieskończenie 110% 60 min 125% 10 min 150% 1 minuta	TAK	
19.	Przeciążalność bypassu statycznego: 115% nieskończenie 125% przez 60 minut, 150% przez 1 minut	TAK	
20.	Stabilność napięcia wyjściowego w stanie statycznym przy obciążeniu dynamicznym zgodnie z normą EN 62040-3: ±1%	TAK (podać)	
21.	Współczynnik szczytu Crest factor: 3:1	TAK	
22.	Praca równoległa: do 6 jednostek możliwość pracy UPS z innymi jednostkami tej samej serii różnych mocy	TAK	
23.	Komunikacja jednostek UPS w pracy równoległej: w pętli, brak pojedynczego punktu awarii	TAK	
24.	Straty ciepła wydzielanego przy 100% obc.: Max 2,61 kW	TAK (podać)	
25.	Wyświetlacz LCD w jęz. polskim: graficzny, panel LCD	TAK	
26.	Zasilanie bateryjne: UPS musi posiadać zdolność współpracy z 40 szt.12V baterii w stringu , oraz jej wielokrotnością	TAK	
27.	Sposób zabudowy baterii: Stojak bateryjny	TAK	
28.	Algorytm ładowania baterii: Dwupoziomowa z kompensacją temperaturową	TAK	
29.	Tolerancja napięcia wejściowego dla ładowania maksymalnym prądem [V]: 365-480	TAK (podać)	
30.	Port do komunikacji lokalnej: 2 złącza interfejsów, jednoczesna komunikacja z agregatem prądotwórczym, zewnętrznym by-passem serwisowym, zewnętrznym wyłącznikiem ppoż. 1 RS232 (RJ10) , USB	TAK	
31.	Produkcja UPS: Unia Europejska	TAK	
32.	Gwarancja: 2 lata	TAK	
33.	Dostęp do części zamiennych i dokumentacji technicznej: przez 10 lat	TAK	
34.	Prąd zwarciovyy falownika: 2,7 In przez 200ms, następnie 1,5In przez 300ms	TAK	
35.	Poziom hałasu z odległości 1m [dBA ±2] Smart Activ: <56 dBA z odl. 1m	TAK (podać)	
36.	Obudowa: IP20	TAK	

37.	Wymiary maksymalne zasilacza UPS [mm]: szer.500 x gł.850x wys.1600	TAK (podać)	
38.	Waga UPS: max. 200kg	TAK (podać)	
39.	Inne: Układ łagodnego startu z programowalnym czasem narastania możliwości pracy z nierównomiernym obciążeniem faz zabezpieczanie przed zasilanie zwrotnym (tzw.backfeed protection) zgodnie z normą EN 62040-3 „zimny start” – możliwość uruchomienia zasilacza UPS bez napięcia zasilającego	TAK	
40.	Normy Standard: Dyrektywy Europejskie: L V 2014/35/EU – Dyrektywa o urządzeniach niskiego napięcia, EMC 2014/30/EU – Dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej Standardy – Bezpieczeństwo IEC EN 60040-1; EMC IEC EN 62040-2; zgodny z RoHS Klasyfikacja według IEC 62040-3 (Voltage Frequency Independent) VFI-SS-111	TAK	
41.	Serwis dostawcy, oferenta zasilacza UPS: zapewnić serwis w okresie gwarancji	TAK	
42.	Deklaracja zgodności CE dla oferowanego zasilacza UPS potwierdzająca zgodność wyrobu z wymaganymi dyrektywami Unii Europejskiej	TAK	
43.	Aktualny certyfikat jakości ISO9001 obejmujący produkcję systemów zasilania bezprzerwowego UPS i wystawiony dla producenta zaofertowanego urządzenia przez niezależną zewnętrzną jednostkę badawczą	TAK	

II. Oświadczamy, że:

- * zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym i nie wnosimy zastrzeżeń,
- * wzór Umowy wraz z Protokołem zdawczo-odbiorczym załączony do Zapytania ofertowego akceptujemy bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do jej podpisania w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
- * oferowane urządzenia są kompletne i będą po dostawie do Zamawiającego gotowe do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji,
- * dostawę zrealizujemy transportem własnym i na swój koszt ,
- * termin płatności za dostarczony towar wynosić będzie 60 dni od dnia dostarczenia towaru i doręczenia prawidłowo oraz zgodnie z umową wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy, prowadzony przez o numerze (*wpisuje Wykonawca*),
- * wyszczególnione w złożonej ofercie ceny jednostkowe pozostaną niezmiennie przez okres trwania umowy, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w umowie,
- * uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert,
- * zamówienie **zrealizujemy sami/zamierzamy powierzyć** wykonanie następujących części zamówienia(*niepotrzebne skreślić*) **podwykonawcom** (*o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców*),
- * wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 2174, z późn. zm.).
Uwaga: jeżeli wybór oferty będzie prowadził na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wykaz zawierający nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, ich wartość bez kwoty podatku oraz stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała zastosowanie.
- * wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Uwaga: W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (treść oświadczenia należy usunąć np. poprzez jego wykreślenie).

.....
(pieczętka i podpis Wykonawcy
lub jego uprawnionego przedstawiciela)

Data:

W Z Ó R U M O W Y

W dniu pomiędzy **Szpitałem Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec**, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000002538, REGON: 000308637, NIP: 8171750893, zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez::

.....

a KRS NIP REGON
zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

.....

.....

stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy przeprowadzonego na podstawie Zarządzenia nr 3/2021 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000,00 zł udzielonego w trybie zapytania ofertowego dotyczące zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130.000,00 zł zostaje zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest:
 - a) sprzedaż i dostawa zasilacza bezprzewodowego zasilającego Stację Dializ Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu na koszt i ryzyko Wykonawcy, spełniającej wymagania określone w Zapytaniu ofertowym znak SzP.ZP.271.26.21 oraz zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę z dnia
 - b) zamontowanie i oddanie przedmiotu zamówienia w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej
 - c) przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi oferowanego asortymentu.
2. Zapytanie ofertowe i oferta złożona przez Wykonawcę stanowią integralną część niniejszej umowy.
3. Wykonawca gwarantuje, że asortyment objęty przedmiotem umowy jest fabrycznie nowy nieużywany, w pełni sprawny i nadający się do użytku, oraz posiada właściwości, o których Wykonawca zapewnił Zamawiającego w swojej ofercie.
4. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek dostarczenia dokumentacji technicznej i instrukcji obsługi w języku polskim.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania obowiązków objętych przedmiotem umowy transportem własnym do siedziby Zamawiającego w terminie **do 7dni od daty podpisania umowy**.
2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:15, po uprzednim uzgodnieniu konkretnego terminu z Zamawiającym.
3. Dowodem dokonania czynności wymienionych w ust.1 jest protokół zdawczo-odbiorczy - formularz stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej umowy, podpisany przez strony umowy.
4. Podpisany bezusterkowy protokół zdawczo-odbiorczy będzie stanowił podstawę do wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
5. W przypadku wykonania zamówienia w części dotyczącej transportu przy użyciu Podwykonawcy, Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy tak jak za własne działania, uchybienia i zaniedbania.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu towaru niezgodnego z zamówieniem, niekompletnego lub posiadającego ślady zewnętrznego uszkodzenia z jednoczesnym wyznaczeniem nowego terminu ponownej dostawy i montażu.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania przy wykonywaniu niniejszej umowy należytej staranności, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru swojej działalności.

§ 3

1. Strony uzgodniły wartość dostawy (netto) określoną w ofercie Wykonawcy na kwotę (słownie:
2. Wartość brutto zamówienia wynosi (słownie:).
3. Kwota, o której mowa w ust. 2 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wykonania przedmiotu umowy i obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją umowy, a w szczególności:
 - a) sprzedaż i dostawę transportem własnym, na swój koszt i ryzyko przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego,
 - b) wniesienie towaru i jego rozładunek w miejscu wskazanym przez pracownika upoważnionego przez Zamawiającego,
 - c) zamontowanie, uruchomienie i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej,
 - d) przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi oferowanego asortymentu,
 - e) serwis gwarancyjny,
 - f) przeglądy wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji
 - g) marże, rabaty – jeżeli Wykonawca stosuje upusty cenowe
 - h) ubezpieczenie
 - i) podatek VAT (jeśli dotyczy)
 - j) cło (jeśli dotyczy),
 - k) podatek akcyzowy (jeśli dotyczy)oraz wszystkie inne koszty nie wymienione wyżej, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

§ 4

1. Zapłata za przedmiot umowy o którym mowa w § 1 płatna jest przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony przez o numerze w terminie 60 dni po dostarczeniu, zamontowaniu, uruchomieniu i bezusterkowym przekazaniu protokołem zdawczo-odbiorczym przedmiotu umowy.
2. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT uprawnionym do otrzymywania faktur VAT oraz, że posiada numer identyfikacyjny NIP 817-17-50-893.
3. Za termin dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5

1. Wykonawca odpowiada za wady fizyczne przedmiotu umowy.
2. Przez wady fizyczne rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność dostarczonego przedmiotu umowy z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Zapytaniu ofertowym oraz ze złożoną ofertą.
3. W razie stwierdzenia wad w przedmiocie umowy Zamawiający zobowiązuje się przesłać Wykonawcy pisemne zawiadomienie wraz z protokołem stwierdzającym wady.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu umowy (a także oprogramowania jeżeli dotyczy), w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§ 6

1. Wykonawca udziela gwarancji na okres (przy czym okres gwarancji będzie się liczył od dnia zamontowania, uruchomienia i przekazania protokołem zdawczo-odbiorczym).
2. Okres gwarancji przerywany jest na okres dokonywania napraw gwarancyjnych przedmiotu umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że:
 - a. zobowiązuje się zapewnić w ramach przysługującego wynagrodzenia serwis gwarancyjny,
 - b. zobowiązuje się zapewnić w ramach przysługującego wynagrodzenia w trakcie trwania gwarancji przeglądy wg zaleceń producenta
 - c. zobowiązuje się zapewnić serwis pogwarancyjny
 - d. zapewni części zamienne przez okres 10 lat.
4. Wykonawca podejmie działania w celu usunięcia wady/usterki w czasie max. 24 godzin od chwili zgłoszenia (pisemnie, faksem lub mailem) awarii (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
5. W przypadku wystąpienia awarii w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do jej usunięcia w terminie 5 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii.

6. Całość kosztów naprawy (w tym robocizna, części zamienne, podzespoły, dojazd serwisu, itp.) w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.
7. Wykonawca w okresie gwarancji, w przypadku trzykrotnej dokonanej naprawy tej samej części lub podzespołu urządzenia wymieni tę część lub podzespół na nowy w terminie 10 dni od daty dokonania trzeciej naprawy.
8. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę awarii, usterki lub wady w terminie określonym w ust. 5 niniejszego paragrafu, Zamawiający może zlecić usunięcie awarii, usterki lub wady autoryzowanemu serwisowi na koszt Wykonawcy.
9. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie terminu określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, o ile ujawnienie się wady nastąpiło przed upływem tego terminu.

§ 7

1. Strony ustalają kary umowne mające zastosowanie w następujących przypadkach:
 - a) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 % wartości brutto zamówienia za każdy dzień opóźnienia,
 - b) z tytułu niedostarczenia przedmiotu umowy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, jej rozwiązania lub wypowiedzenia przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto zamówienia,
 - c) w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań określonych w § 8 ust. 1-6 niniejszej Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3 % wartości przeniesionej, przekazanej, poręczonej lub objętej pełnomocnictwem wierzycielności,
 - d) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy, jej rozwiązania lub wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości w wysokości 10 % wartości brutto zamówienia,
 - e) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto zamówienia za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu określonego w § 6 ust. 5 umowy na usunięcie zgłoszonej awarii aparatury medycznej w ramach udzielonej gwarancji.
2. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy, aż do chwili potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy po uprzednim wystawieniu noty obciążeniowej, na co Wykonawca wyraża zgodę.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość kar umownych ustalonych w niniejszej umowie ma zasadach ogólnych.

§ 8

1. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego z tytułu wierzycielności wynikających z niniejszej umowy może zostać dokonana tylko w trybie określonym w art. 54 ust. 5 – 7 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.
2. Zastrzeżenie o którym mowa w ust. 1 dotyczy w szczególności umów cesji wierzycielności, umów poręczenia, umów gwarancji, umów przekazu, umów zastrzegających świadczenie na rzecz osoby trzeciej umów skutkujących przystąpieniem osoby trzeciej do zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, w tym umów skutkujących subrogacją generalną (art. 518 k.c.).
3. Zastrzeżenie o którym mowa w ust.1 dotyczy także umów na podstawie których wierzycielność względem Zamawiającego będzie stanowiła zabezpieczenie zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki)
4. Wykonawca zobowiązuje się do nieudzielania pełnomocnictw szczególnych upoważniających pełnomocników do przyjmowania świadczeń pieniężnych wynikających z niniejszej umowy na swoje rachunki lub podmiotów innych niż Wykonawca.
5. Wykonawca zobowiązuje się do nie udzielania pełnomocnictw nieodwoalnych przez mocodawcę w zakresie dochodzenia roszczeń majątkowych wynikających z niniejszej umowy.
6. W razie wątpliwości przez czynność prawną mającą na celu zmianę wierzyciela w rozumieniu niniejszej umowy lub ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z roku 2018, poz. 160 ze zm.) Strony rozumieją każdą sytuację, w której Zamawiający byłby zobowiązany do zapłaty podmiotom innym niż Wykonawca lub na rachunek bankowy innego podmiotu niż Wykonawca.

§ 9

1. Każda ze Stron niniejszej umowy zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich, powziętych w ramach realizacji zamówienia, informacji dotyczących Zamawiającego i jego spraw, a w szczególności

na temat prowadzonej przez nią działalności oraz metod działania, jej pracowników i współpracowników, klientów, oraz wszelkich innych informacji pozyskanych w związku z realizacją tej umowy, których ujawnienie mogłoby narazić tę stronę na szkodę, a także do nie przekazywania i nie udostępniania osobom trzecim dokumentów powierzonych przez Zamawiającego.

2. Obowiązek zachowania tajemnicy poufności, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji, które:
 - a) w czasie ich ujawnienia były publicznie znane,
 - b) których obowiązek ujawnienia wynika z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa, orzeczenia sądu lub decyzji innego uprawnionego organu władzy, z zastrzeżeniem niezwłocznego powiadomienia strony, której informacje mają zostać ujawnione o takim obowiązku i zabezpieczeniu poufności tych informacji.

§ 10

1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy lub w związku z nią, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, według siedziby Zamawiającego.
4. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – 1 egzemplarz dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca

Zamawiający

Wzór umowy akceptuję bez zastrzeżeń:

Data:

.....
(pieczęć i podpis Wykonawcy
lub jego uprawnionego przedstawiciela)

.....

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY

Bezpośredni Odbiorca:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 22

w imieniu którego odbioru, na podstawie oględzin zewnętrznych, dokonuje pracownik Sekcji Technicznej:

.....
(Imię i Nazwisko, stanowisko)

niniejszym potwierdza przyjęcie od Sprzedającego:

.....
.....

w imieniu którego przekazuje:

.....
(Imię i Nazwisko, stanowisko)

następującą aparaturę medyczną/sprzęt/urządzenie:

Nazwa:

Typ:

Nr seryjny:

Rok produkcji:

Producent:.....

Ilość:

Stan

dostawy :
.....
.....
.....

Ewentualne zastrzeżenia :

.....
.....
.....

Bezpośredni Odbiorca:

Sprzedający:

.....
(Pieczęć firmowa)

**OŚWIADCZENIE, ŻE OFEROWANE DOSTAWY
ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM ZAMAWIAJĄCEGO**

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na **sprzedaż i dostawę zasilacza bezprzerwowego zasilającego Stację Dializ Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, znak SzP.ZP.271.26.21**, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez obowiązujące prawo na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia RP.

W celu potwierdzenia oświadczenia do oferty załączam:

1.
2.
3.
4.
5.

.....
(pieczęć i podpis Wykonawcy
lub jego uprawnionego przedstawiciela)

Data: