



SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Edmunda Biernackiego w Mielcu
ul. Żeromskiego 22 39-300 Mielec
KRS: 0000002538 NIP 817-17-50-893



centrala 17 78 00 100

tel./fax. 17 78 00 273

<http://www.szpital.mielec.pl>

email: przetargi@szpital.mielec.pl

SzP.ZP.271.20-1.23

Mielec, dnia 24.03.2023r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 130.000,00 zł na Sprzedaż i dostawę asortymentu elektrycznego, malarskiego, ślusarsko – stolarskiego, płytkarskiego oraz hydraulicznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, znak SzP.ZP.271.20.23

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu w odpowiedzi na zadane pytania udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

zwracamy się o udzielenie wyjaśnień do części 1 - asortyment elektryczny postępowania nr SzP.ZP.271.20.23:

- pozycja 7. Produkt wycofany z obrotu i nie jest już dostępna na rynku polskim. Prosimy o ustosunkowanie się Zamawiającego do tej informacji;

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza Świetłówkę L15W/840

Pytanie nr 2

pozycje 30 i 31. Przewody o podanych przez Zamawiającego oznaczeniach nie występują. Prosimy o określenie czy Zamawiający miał na myśli przewód Dy, dla którego już podano wcześniej inne ilości, czy też oczekuje przewodu LGY inaczej H07V-K?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza pozycje 30 i 31. przewody LGY, pozostałe parametry zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Pytanie nr 3

pozycja 36. Prosimy o rozszerzenie i dookreślenie parametrów oczekiwanych przewodów

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza poz.36 przewód telefoniczny YTKSY-2x2x0,5

Pytanie nr 4

pozycje 83 do 87 oraz 98 do 103. Prosimy o określenie wielkości wkładki.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza poz. 83 do 87 Wkładki topikowe BI WTS 10A,16A,25A,20A,35A oraz poz. 98-103 Bezpiecznik mocy WT-000 GG 32A,50A,63A,80A,100A,160A zwł.