



SEGMENT J  
RZUT PIĘTRO 1, 2, 3, 4, 5  
SKALA 1:100



- CZS - centralka sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi  
CSO - centralka sterowania oddymianiem  
MD - siłownik elektryczny otwierania drzwi  
MO - siłownik elektryczny otwierania okna  
- przełącznik przewietrzania z kluczykiem  
- ręczny przycisk oddymiania z kasownikiem alarmu  
- uniwersalna czujka dymu DOR-40  
ET - elektroztrzymacz drzwi

<b>PROELMAR</b>		P.P.U.H PROELMAR Marek Alf Widelki 58, 26-021 Daleszyce tel.: 668 154 340; e-mail: a_marex@wp.pl	
NAZWA I ADRES OBIEKTU: „OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA I POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO” ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKACH SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. E. BIERNACKIEGO W MIELCU.		SKALA: 1:100	NR RYS.: E-12
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Marek Alf		NR UPRAWNIENI: SWK/0096/ PWOE/14	PODPIS:
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Jarosław Kolera		NR UPRAWNIENI: KI-214/93	PODPIS:
NAZWA RYS.: SEGMENT J - RZUT PIĘTRA 1, 2, 3, 4, 5 ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH			